



Bei Verwendung gemäß ihrer Zulassung entsprechend die folgenden Anker in den genannten Größen und Ausführungen den Anforderungen der
Richtlinien für Sprinkleranlagen VdS CEA 4001: 2018-01 (06) / 2021-01 (07)
 zur Befestigung von Rohrleitungen für Löschanlagen an Betondecken.

Sikla Schlaganker AN , Stahl verzinkt	M8 - M16	Zulassung ETA-10/0258
Sikla Schlaganker AN ES , Stahl verzinkt	M8 - M16	
Sikla Schlaganker AN , Edelstahl A4	M8 - M16	
Sikla Bolzenanker AN BZ plus , Stahl verzinkt	M8 - M27	Zulassung ETA-10/0259
Sikla Bolzenanker AN BZ plus , Edelstahl A4	M8 - M24	
Sikla Bolzenanker AN BZ3 , Stahl verzinkt	M8 - M16	Zulassung ETA-20/0611
Sikla Bolzenanker AN BZ3 , Edelstahl A4	M8 - M16	
Sikla Nagelanker AN N6 , Stahl verzinkt	M8/M10	Zulassung ETA-13/0048
Sikla Schraubanker TSM , Stahl verzinkt	Ø5 - Ø14	Zulassung ETA-16/0655
Sikla Schraubanker TSM , Stahl verzinkt	Ø5 - Ø14	Zulassung ETA-16/0656
Sikla Schraubanker TSM , Edelstahl	Ø5 - Ø14	Zulassung ETA-16/0655
Sikla Schraubanker TSM , Edelstahl	Ø5 - Ø14	Zulassung ETA-16/0656

Sikla Holding Ges.m.b.H.



Dieter Klauß
 Geschäftsführer

VS-Schwenningen, 29.09.2021